本社工場処理施設の維持管理に関する記録

2022年4月～2026年3月

ばいじんの除去の実施状況と措置

規定項目	ばいじんの除去を行った日										
冷却設備	2020年11月1日	2021年5月7日	2021年10月25日	2022年5月2日	2022年10月30日	2023年5月10日	2023年7月10日	2024年1月30日	2024年7月16日	2025年1月28日	
排ガス処理設備	2020年11月1日	2021年5月7日	2021年10月25日	2022年5月2日	2022年10月30日	2023年5月10日	2023年7月10日	2024年1月30日	2024年7月16日	2025年1月28日	

排ガスの分析結果

規定項目 : 一般排ガス:2月に1回以上、ダイオキシン類:年1回以上

採取位置 : バグフィルター出口 (温度測定については、炉内およびバグフィルター入口)

2025年度	設備番号		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	ダイオキシン類		採取日	2025年5月16日		/		/		/		/		/
		結果報告日	2025年6月12日		/		/		/		/		/	
		ng-TEQ/m ³ N	0.0070	0.030	/		/		/		/		/	
一般排ガス		採取日	2025年5月16日		/		/		/		/		/	
		結果報告日	2025年6月12日		/		/		/		/		/	
ばいじん		g/m ³ N	<0.002	<0.002	/		/		/		/		/	
硫黄酸化物		ppm	0.9	1.3	/		/		/		/		/	
塩化水素		mg/m ³ N	2.2	4	/		/		/		/		/	
窒素酸化物		ppm	47	59	/		/		/		/		/	
一酸化炭素		ppm	24	14	/		/		/		/		/	
炉内温度		℃	1,017	1,156	/		/		/		/		/	
バグ入口温度		℃	182	179	/		/		/		/		/	

2024年度	設備番号		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	ダイオキシン類		採取日	2024年4月12日		/		/		/		/		/
		結果報告日	2024年5月13日		/		/		/		/		/	
		ng-TEQ/m ³ N	0.0041	0.0094	/		/		/		/		/	
一般排ガス		採取日	2024年4月12日	2024年6月14日	2024年8月30日	2024年11月27日	2024年12月20日	2025年3月14日						
		結果報告日	2024年5月1日	2024年7月30日	2024年10月3日	2024年12月20日	2025年1月29日	2025年4月15日						
ばいじん		g/m ³ N	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硫黄酸化物		ppm	0.6	0.3	0.5	<0.2	19	3.7	0.6	4.4	12	1.2	5.3	1.2
塩化水素		mg/m ³ N	4.2	11	2.7	3.1	5.8	10	1.2	7.1	2.8	1.4	12	11.0
窒素酸化物		ppm	43	48	52	51	53	61	38	43	40	40	58	58
一酸化炭素		ppm	38	19	21	9	20	26	9	11	19	9	13	9
炉内温度		℃	1,002	998	973	976	1,020	1,000	991	1,005	994	1,102	1,020	1,124
バグ入口温度		℃	177	178	177	178	179	179	183	185	178	180	180	175

2023年度	設備番号		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	ダイオキシン類		採取日	2023年4月7日		/		/		/		/		/
		結果報告日	2023年5月1日		/		/		/		/		/	
		ng-TEQ/m ³ N	0.019	0.0086	/		/		/		/		/	
一般排ガス		採取日	2023年4月7日	2023年6月16日	2023年8月25日	2023年10月13日	2023年12月5日	2024年2月29日						
		結果報告日	2023年4月21日	2023年7月5日	2023年9月11日	2023年11月1日	2024年1月15日	2024年3月18日						
ばいじん		g/m ³ N	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硫黄酸化物		ppm	0.5	0.6	0.9	2.5	15	6.9	3.3	7.8	3.7	2.4	6.6	2.8
塩化水素		mg/m ³ N	4.1	6.2	0.8	1.3	1.1	3.0	0.9	9.6	1.6	4.9	0.4	4.9
窒素酸化物		ppm	46	55	46	61	53	58	50	54	48	54	51	48
一酸化炭素		ppm	24	17	25	9	22	9	15	9	38	22	20	36
炉内温度		℃	994	983	1,005	1,008	1,008	1,015	981	1,000	1,007	1,022	1,013	998
バグ入口温度		℃	178	178	179	179	179	179	180	180	179	178	178	176

2022年度	設備番号		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	ダイオキシン類		採取日	2022年4月8日		/		/		/		/		/
		結果報告日	2022年5月13日		/		/		/		/		/	
		ng-TEQ/m ³ N	0.0076	0.0072	/		/		/		/		/	
一般排ガス		採取日	2022年4月8日	2022年6月17日	2022年8月5日	2022年10月7日	2022年12月16日	2023年2月3日						
		結果報告日	2022年4月26日	2022年7月7日	2022年8月26日	2022年10月25日	2023年1月12日	2023年2月22日						
ばいじん		g/m ³ N	<0.002	<0.002	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硫黄酸化物		ppm	14	0.9	12	13	0.6	1	7.5	3.1	36	16.0	0.7	1.7
塩化水素		mg/m ³ N	26	11	1.2	5.0	1.1	0.5	12	21.0	3.5	3.0	1.6	2.5
窒素酸化物		ppm	47	45	26	55	55	57	44	49	48	53	45	49
一酸化炭素		ppm	25	14	39	9	17	9	11	9	14	9	8	7
炉内温度		℃	1,066	1,086	989	1,011	1,003	1,004	1,006	1,051	1,016	1,017	1,015	1,003
バグ入口温度		℃	180	183	181	181	181	180	178	179	180	180	180	181

堺事業所処理施設の維持管理に関する記録

2022年4月～2026年3月

ばいじんの除去の実施状況と措置

規定項目	ばいじんの除去を行った日									
冷却設備		2021年8月2日	2022年1月12日	2022年7月27日	2023年1月23日	2023年6月9日	2023年10月27日	2024年5月15日	2025年1月31日	2025年5月15日
排ガス処理設備		2021年8月2日	2022年1月12日	2022年7月27日	2023年1月23日	2023年6月9日	2023年10月27日	2024年5月15日	2025年1月31日	2025年5月15日

排ガスの分析結果

規定項目 : 一般排ガス:2月に1回以上、ダイオキシン類:年1回以上

採取位置 : バグフィルター出口 (温度測定については、炉内およびバグフィルター入口)

2025年度	設備番号		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	ダイオキシン類	採取日					/		/		/		/	
		結果報告日												
		ng-TEQ/m ³ N												
一般排ガス	採取日	2025年4月22日												
	結果報告日	2025年5月14日												
ばいじん	g/m ³ N	<0.001	<0.001											
硫黄酸化物	ppm	<0.2	<0.2											
塩化水素	mg/m ³ N	0.2	<0.2											
窒素酸化物	ppm	30	25											
一酸化炭素	ppm	7	9											
炉内温度	℃	1,111	992											
バグ入口温度	℃	179	180											

2024年度	設備番号		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	ダイオキシン類	採取日	2024年9月26日		2025年2月19日		/		/		/		/	
		結果報告日	2024年10月24日		2025年3月31日									
		ng-TEQ/m ³ N	0.0049	0.0029	0.00058	0.00057								
一般排ガス	採取日	2024年5月1日		2024年7月9日		2024年9月26日		2024年10月8日		2024年12月10日		2025年2月19日		
	結果報告日	2024年5月31日		2024年8月2日		2024年10月24日		2024年11月6日		2025年1月10日		2025年3月31日		
ばいじん	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物	ppm	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
塩化水素	mg/m ³ N	2.0	1.6	1.2	1.1	1.0	1.3	11	13	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
窒素酸化物	ppm	19	17	12	27	28	16	17	26	22	22	13	15	
一酸化炭素	ppm	13	5	10	9	3	4	8	4	5	9	6	9	
炉内温度	℃	1,070	1,031	1,044	1,018	1,136	1,141	1,145	>1,200	982	1,115	1,075	1,015	
バグ入口温度	℃	178	160	178	180	180	179	179	181	178	178	180	180	

2023年度	設備番号		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	ダイオキシン類	採取日	2023年9月29日		2024年3月27日		/		/		/		/	
		結果報告日	2023年10月30日		2024年4月22日									
		ng-TEQ/m ³ N	0.0028	0.0038	0.0025	0.0015								
一般排ガス	採取日	2023年5月16日		2023年7月11日		2023年9月29日		2023年10月17日		2024年1月16日		2024年3月27日		
	結果報告日	2023年6月1日		2023年7月28日		2023年10月18日		2023年11月1日		2024年2月2日		2024年4月17日		
ばいじん	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物	ppm	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
塩化水素	mg/m ³ N	<0.2	<0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.3	<0.2	0.3	
窒素酸化物	ppm	19	5	22	22	23	22	30	22	23	24	22	18	
一酸化炭素	ppm	2	9	6	3	6	8	2	4	27	9	6	8	
炉内温度	℃	1,125	878	1,141	1,091	1,085	1,083	1,050	1,003	1,102	1,079	1,201	1,092	
バグ入口温度	℃	181	175	176	175	177	178	180	178	177	177	178	177	

2022年度	設備番号		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	ダイオキシン類	採取日	2022年9月14日		2023年3月29日		/		/		/		/	
		結果報告日	2022年10月14日		2023年4月17日									
		ng-TEQ/m ³ N	0.0031	0.0019	0.0041	0.0023								
一般排ガス	採取日	2022年5月17日		2022年7月12日		2022年9月14日		2022年11月15日		2022年12月15日		2023年3月29日		
	結果報告日	2022年6月3日		2022年8月1日		2022年10月6日		2022年11月29日		2023年1月12日		2023年4月13日		
ばいじん	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物	ppm	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
塩化水素	mg/m ³ N	<0.2	<0.2	0.5	0.2	<0.2	0.4	0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	
窒素酸化物	ppm	20	17	17	9	14	15	25	24	21	16	22	18	
一酸化炭素	ppm	5	9	7	4	5	5	<1	<1	6	9	4	3	
炉内温度	℃	1,157	1,042	1,122	971	1,131	1,090	1,114	1,044	1,135	1,079	1,108	1,016	
バグ入口温度	℃	182	180	181	181	180	178	181	179	180	179	180	179	